



CONVENCIONES	
CANALIZACIONES	
	CANALIZACION PROYECTADA
	CANALIZACION EXISTENTE
RED MT AEREA EXISTENTE	
	RED MT AEREA EXISTENTE
	RED MT AEREA PROYECTADA
RED MT SUBTERRANEA EXISTENTE	
	RED MT SUBTERRANEA EXISTENTE
	RED MT SUBTERRANEA PROYECTADA
POSTERA	
	POSTE DE CONCRETO 10m TIPO LINEA 510 Kg
	POSTE DE CONCRETO 10m REFORZADO 750 Kg
	POSTE DE CONCRETO 10m TIPO RECTO PARA A.P.
	POSTE DE CONCRETO 12m TIPO LINEA 510 Kg
	POSTE DE CONCRETO 12m REFORZADO 750 Kg
	POSTE DE CONCRETO 12m TIPO RECTO PARA A.P.
	POSTE DE CONCRETO 14m TIPO RECTO PARA A.P.
CAJAS	
	CS275
	CS276
	CS280
CENTROS DE TRANSFORMACION	
	CENTRO DE TRANSFORMACION CAPSULADO
	CENTRO DE TRANSFORMACION EN POSTE

NOTAS:
 LA TUBERIA A LA VISTA SERA CONDUIT EMT.
 LA TUBERIA EMBEBIDA SERA PVC.
 LA TUBERIA SOBRE CIELO FALSO SERA PVC TIPO SCHEDULE 40 O EMT.
 LA TUBERIA SERA 1/2" EXCEPTO DONDE SE INDIQUE.
 LOS CONDUCTORES SERAN DE COBRE CALIBRE 12 AWG CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA 600V TIPO THWN-THHN 90°C EXCEPTO DONDE SE INDIQUE.
 LOS CONDUCTORES EN ZONAS DE ALTA CONCENTRACION DE PERSONAS SERAN DE COBRE CALIBRE 12 AWG CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA 600V TIPO HF-FR-LS PARA 75°C EXCEPTO DONDE SE INDIQUE. DEBEN LLEVAR AISLAMIENTO O RECUBRIMIENTO DE MUY BAJA CONTENIDO DE HALOGENOS (HF), NO MAYOR AL 5% NO PROPAGADORES DE LLAMA (FR) Y BAJA EMISION DE HUMOS OPACOS (LS). DEBEN SER DE TIPO CABLEADO.
 LOS COLORES PARA LOS CONDUCTORES SERAN: NEUTRO, BLANCO
 TIERRA, VERDE O DESNUDO
 FASES E INTERRUMPIDOS, COLORES DIFERENTES