



CONVENCIONES	
<b>CANALIZACIONES</b>	
	CANALIZACION POR PROPIETARIO
	CANALIZACION POR OPERADOR DE RED
<b>POSTERIA</b>	
	POSTE DE CONCRETO 10m TIPO LINEA 510 Kg.
	POSTE DE CONCRETO 10m REFORZADO 750 Kg
	POSTE DE CONCRETO 10m EXTRAREFORZADO 1050 Kg.
	POSTE DE CONCRETO 10m TIPO RECTO PARA A.P.
	POSTE DE CONCRETO 12m TIPO LINEA 510 Kg.
	POSTE DE CONCRETO 12m REFORZADO 750 Kg.
	POSTE DE CONCRETO 12m EXTRAREFORZADO 1050 Kg
	POSTE DE CONCRETO 12m TIPO RECTO PARA A.P.
	POSTE DE CONCRETO 14m TIPO RECTO PARA A.P.
<b>CAJAS</b>	
	CAMARA DE ENLACE Y/O ENLACE POR PROPIETARIO
	CAMARA POR OPERADOR DE RED
<b>SALON DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES</b>	
	SETI
	SALON DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES INFERIOR

**NOTAS:**  
 LA TUBERIA A LA VISTA SERA CONDUIT EMT.  
 LA TUBERIA EMBEBIDA SERÁ PVC.  
 LA TUBERIA SOBRE CIELO FALSO SERA PVC TIPO SCHEDULE 40 O EMT  
 LA TUBERIA SERA 1/2" EXCEPTO DONDE SE INDIQUE.  
 LOS CONDUCTORES SERÁN DE COBRE CALIBRE 12 AWG CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA 600V TIPO THWN-THHN 90°C EXCEPTO DONDE SE INDIQUE.  
 LOS CONDUCTORES EN ZONAS DE ALTA CONCENTRACION DE PERSONAS SERÁN DE COBRE CALIBRE 12 AWG CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA 600V TIPO HF FR LS PARA 75°C EXCEPTO DONDE SE INDIQUE. DEBEN LLEVAR AISLAMIENTO O RECUBRIMIENTO DE MUY BAJO CONTENIDO DE HALOGENOS (HF), NO MAYOR AL 5%, NO PROPAGADORES DE LLAMA (FR) Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS (LS). DEBEN SER DE TIPO CABLEADO.  
 LOS COLORES PARA LOS CONDUCTORES SERAN:  
 NEUTRO: BLANCO  
 TIERRA: VERDE O DESNUDO  
 FASES E INTERRUPTIDOS: COLORES DIFERENTES